

令和２年度水質検査

(1) 原水・浄水

④農薬類検査結果一覧（原水） 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	和合ヶ丘水源	福谷水源
1	1、 3－ジクロロプロベン（D－D）（mg/L）	0.05	0.0005	(-)	(-)
2	2、 2－DPA（ダラボン）（mg/L）	0.08	0.001	(-)	(-)
3	2、 4－D（2、 4－PA）（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
4	EPN（mg/L）	0.004	0.00005	(-)	(-)
5	MCPA（mg/L）	0.005	0.00005	(-)	(-)
6	アシュラム（mg/L）	0.9	0.009	(-)	(-)
7	アセフェート（mg/L）	0.006	0.00006	(-)	(-)
8	アトラジン（mg/L）	0.01	0.0001	(-)	(-)
9	アニロホス（mg/L）	0.003	0.00005	(-)	(-)
10	アミトラズ（mg/L）	0.006	0.0003	(-)	(-)
11	アラクロール（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
12	イソキサチオン（mg/L）	0.005	0.00005	(-)	(-)
13	イソフェンホス（mg/L）	0.001	0.00003	(-)	(-)
14	イソプロカルブ（MIPC）（mg/L）	0.01	0.0001	(-)	(-)
15	イソプロチオラン（IPT）（mg/L）	0.3	0.003	(-)	(-)
16	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	0.09	0.0009	(-)	(-)
17	イミノクタジン（mg/L）	0.006	0.00006	(-)	(-)
18	インダノファン（mg/L）	0.009	0.00009	(-)	(-)
19	エスプロカルブ（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
20	エトフェンブロックス（mg/L）	0.08	0.0008	(-)	(-)
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）（mg/L）	0.01	0.0001	(-)	(-)
22	オキサジクロメホン（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
23	オキシシン銅（有機銅）（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
24	オリサストロビン（mg/L）	0.1	0.001	(-)	(-)
25	カズサホス（mg/L）	0.0006	0.000006	(-)	(-)
26	カフェンストロール（mg/L）	0.008	0.00008	(-)	(-)
27	カルタップ（mg/L）	0.08	0.0008	(-)	(-)
28	カルバリル（NAC）（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
29	カルボフラン（mg/L）	0.005	0.00005	(-)	(-)
30	キノクラミン（ACN）（mg/L）	0.005	0.00005	(-)	(-)
31	キャプタン（mg/L）	0.3	0.003	(-)	(-)
32	クミルロン（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
33	グリホサート（mg/L）	2	0.02	(-)	(-)
34	グルホシネート（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
35	クロメプロップ（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
36	クロルニトロフェン（CNP）（mg/L）	0.0001	0.0001	(-)	(-)
37	クロルピリホス（mg/L）	0.003	0.00003	(-)	(-)
38	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	0.05	0.0005	(-)	(-)
39	シアナジン（mg/L）	0.001	0.00001	(-)	(-)
40	シアノホス（CYAP）（mg/L）	0.003	0.00003	(-)	(-)
41	ジウロン（DCMU）（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
42	ジクロベニル（DBN）（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
43	ジクロルボス（DDVP）（mg/L）	0.008	0.00008	(-)	(-)
44	ジクワット（mg/L）	0.01	0.0001	(-)	(-)
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）（mg/L）	0.004	0.00004	(-)	(-)
46	ジチオカルバメート系農薬（mg/L）	0.005	0.00005	(-)	(-)
47	ジチオビル（mg/L）	0.009	0.00009	(-)	(-)
48	シハロホップブチル（mg/L）	0.006	0.00006	(-)	(-)
49	シマジン（CAT）（mg/L）	0.003	0.00003	(-)	(-)
50	ジメタメトリン（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
51	ジメトエート（mg/L）	0.05	0.0005	(-)	(-)
52	シメトリン（mg/L）	0.03	0.0003	(-)	(-)
53	ダイアジノン（mg/L）	0.003	0.00003	(-)	(-)
54	ダイムロン（mg/L）	0.8	0.008	(-)	(-)
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート（mg/L）	0.01	0.0001	(-)	(-)
56	チアジニル（mg/L）	0.1	0.001	(-)	(-)
57	チウラム（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)
58	チオジカルブ（mg/L）	0.08	0.0008	(-)	(-)
59	チオファネートメチル（mg/L）	0.3	0.003	(-)	(-)
60	チオベンカルブ（mg/L）	0.02	0.0002	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	和合ヶ丘水源	福谷水源
61	テフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)
63	トリクロビル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	0.0002	(-)	(-)
65	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
66	トリフルラリン (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)
67	ナプロバミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
68	バラコート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
69	ビバロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)
70	ビラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
71	ビラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)
72	ビラゾリネート (ビラゾレート)	0.02	0.0002	(-)	(-)
73	ビリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)
74	ビリブチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
75	ビロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
76	フィブロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)
77	フェントロチオン (MEP)	0.01	0.0001	(-)	(-)
78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)
79	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006	(-)	(-)
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	(-)	(-)
82	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
83	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
84	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
85	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
86	ブプロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
87	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
88	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
89	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)
90	プロチオホス (mg/L)	0.007	0.00007	(-)	(-)
91	プロピコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
92	プロピザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
93	プロベナゾール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
94	プロモブチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
95	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
96	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
97	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)
98	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
99	ベンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)
100	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)
101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)
102	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01	0.0001	(-)	(-)
103	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)
104	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
105	マラチオン (マラソン)	0.7	0.007	(-)	(-)
106	メコプロップ (MCP P)	0.05	0.0005	(-)	(-)
107	メソミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
108	メタラキシル (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00004	(-)	(-)
110	メトミノストロビン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)
111	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
112	メフェナセツト (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
113	メプロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
114	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00

(-)は定量限界未満を示す。