

(2)給水栓水

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
1	1, 3－ジクロロプロベン (D－D) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2, 2－D P A (ダラボン) (mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2, 4－D (2, 4－P A) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N (mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシュラム (mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニロホス (mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ (mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス (mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T) (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イプロベンホス (I B P) (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エトフェンブロックス (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
22	オキサジクロメホン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
23	オキシン銅 (有機銅) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オリサストロビン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
25	カズサホス (mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)
26	カフェンストロール (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カルタップ (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カルバリル (N A C) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルボフラン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
30	キノクラミン (A C N) (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
31	キャブタン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
32	クミルロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
33	グリホサート (mg/L)	2	0.02	(-)	(-)	(-)	(-)
34	グルホシネート (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クロメブロッブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
36	クロルニトロフェン (C N P) (mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
37	クロルピリホス (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロロタロニル (T P N) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
39	シアナジン (mg/L)	0.001	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)
40	シアノホス (C Y A P) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
41	ジウロン (D C M U) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
42	ジクロベニル (D B N) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
43	ジクロルボス (D D V P) (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジクワット (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジチオビル (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
48	シハロホップズチル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
49	シマジン (C A T) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
50	ジメタメトリン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
51	ジメトエート (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シメトリン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
53	ダイアジノン (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ダイムロン (mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)	(-)	(-)
55	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
56	チアジニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
57	チウラム (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
58	チオジカルブ (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
59	チオファネートメチル (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
60	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
61	デフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
63	トリクロビル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
65	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
66	トリフルラリン (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
67	ナプロバミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
68	バラコート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
69	ビペロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
70	ビラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
71	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
73	ビリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビリブチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ビロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
76	フィプロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
77	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
79	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
84	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
85	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
86	ブブロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
87	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
88	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
89	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
90	プロチオホス (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
91	プロピコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
92	プロピザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
93	プロベナゾール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロモブチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
95	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
96	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
97	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
98	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
99	ペンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
106	メクロップ (MCPP)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
107	メソミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
108	メタラキシル (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
110	メトミノストロビン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メフェナセット (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メブロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
114	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

(-)は定量限界未満を示す。

(2)給水栓水

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
1	1, 3－ジクロロプロベン (D－D) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2, 2－D P A (ダラボン) (mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2, 4－D (2, 4－P A) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N (mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシュラム (mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニロホス (mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ (mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス (mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T) (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イプロベンホス (I B P) (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エトフェンブロックス (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
22	オキサジクロメホン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
23	オキシン銅 (有機銅) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オリサストロビン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
25	カズサホス (mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)
26	カフェンストロール (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カルタップ (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カルバリル (N A C) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルボフラン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
30	キノクラミン (A C N) (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
31	キャブタン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
32	クミルロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
33	グリホサート (mg/L)	2	0.02	(-)	(-)	(-)	(-)
34	グルホシネート (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クロメブロッブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
36	クロルニトロフェン (C N P) (mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
37	クロルピリホス (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロロタロニル (T P N) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
39	シアナジン (mg/L)	0.001	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)
40	シアノホス (C Y A P) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
41	ジウロン (D C M U) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
42	ジクロベニル (D B N) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
43	ジクロルボス (D D V P) (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジクワット (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジチオビル (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
48	シハロホップズチル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
49	シマジン (C A T) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
50	ジメタメトリン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
51	ジメトエート (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シメトリン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
53	ダイアジノン (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ダイムロン (mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)	(-)	(-)
55	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
56	チアジニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
57	チウラム (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
58	チオジカルブ (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
59	チオファネートメチル (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
60	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
61	デフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
63	トリクロビル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
65	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
66	トリフルラリン (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
67	ナプロバミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
68	バラコート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
69	ビペロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
70	ビラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
71	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
73	ビリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビリブチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ピロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
76	フィプロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
77	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
79	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
84	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
85	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
86	ブブロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
87	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
88	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
89	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
90	プロチオホス (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
91	プロピコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
92	プロピザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
93	プロベナゾール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロモブチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
95	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
96	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
97	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
98	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
99	ペンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
106	メクロップ (MCPP)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
107	メソミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
108	メタラキシル (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
110	メトミノストロビン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メフェナセット (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メブロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
114	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

(-)は定量限界未満を示す。