

令和3年度水質検査

(1) 原水・浄水

④農薬類検査結果一覧（原水） 7月～9月

番号	検 査 項 目	目 標 値	報告下限値	和合ヶ丘水源	福谷水源	
1	1, 3ージクロロプロベン (DーD)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
2	2, 2ーD P A (ダラボン)	(mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)
3	2, 4ーD (2, 4ーP A)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
4	E P N	(mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)
5	M C P A	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
6	アシュラム	(mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)
7	アセフエート	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)
8	アトラジン	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
9	アエロホス	(mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)
10	アミトラズ	(mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)
11	アラクロール	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T)	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)
16	イプロベンホス (I B P)	(mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)
17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)
18	インダノファン	(mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)
19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
20	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)
21	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
22	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
23	オキシシメ (有機銅)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
24	オリサストロビン	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
25	カズサホス	(mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)
26	カフェンストロール	(mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)
27	カルタップ	(mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)
28	カルバリル (N A C)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
29	カルボフラン	(mg/L)	0.0003	0.000003	(-)	(-)
30	キノクラミン (A C N)	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
31	キャブタン	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)
32	クミルロン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
33	グリホサート	(mg/L)	2	0.02	(-)	(-)
34	グルホシネート	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
35	クロメブロッツ	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
36	クロロニトロフエン (C N P)	(mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)
37	クロロピリホス	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
38	クロロタロニル (T P N)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
39	シアナジン	(mg/L)	0.001	0.00001	(-)	(-)
40	シアノホス (C Y A P)	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
41	ジウロン (D C M U)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
42	ジクロベニル (D B N)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
43	ジクロルボス (D D V P)	(mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)
44	ジクワット	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
45	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)
46	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
47	ジチオビル	(mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)
48	シハロホップチル	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)
49	シマジン (C A T)	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
50	ジメタメトリン	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
51	ジメトエート	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
52	シメトリン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
53	ダイアジノン	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
54	ダイムロン	(mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)
55	ダノメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
56	チアジニル	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
57	チウラム	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
58	チオジカルブ	(mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)
59	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)
60	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)

(-)は報告下限値未満を示す。

番号	検 査 項 目	目標値	報告下限値	和合ヶ丘水源	福谷水源
61	テフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)
63	トリクロビル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	0.0002	(-)	(-)
65	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
66	トリフルラン	0.06	0.0006	(-)	(-)
67	ナプロバミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
68	バラボート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
69	ビベロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)
70	ピラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
71	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)
72	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	0.0002	(-)	(-)
73	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)
74	ピリプチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
75	ピロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
76	フィブロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)
77	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001	(-)	(-)
78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)
79	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006	(-)	(-)
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	(-)	(-)
82	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
83	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
84	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
85	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
86	ブプロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
87	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
88	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
89	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)
90	プロチオホス (mg/L)	0.007	0.00007	(-)	(-)
91	プロピコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
92	プロピザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)
93	プロベナゾール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
94	プロモプチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
95	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
96	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
97	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)
98	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
99	ペンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)
100	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)
101	ベンブラカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
102	ベンフルラン (ベスロジン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)
103	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)
104	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)
105	マラチオン (マラゾン) (mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)
106	メコプロップ (MCP P)	0.05	0.0005	(-)	(-)
107	メノミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
108	メタラキシル (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00004	(-)	(-)
110	メトミノストロピン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)
111	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)
112	メフェナセート (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)
113	メブロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)
114	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00

(-)は報告下限値未満を示す。