

## 4. 毎日検査項目

### 【笠寺山配水場系統】

令和4年4月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 30   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |

令和4年5月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和4年6月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 30   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |

令和4年7月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和4年8月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和4年9月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 30   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |

令和4年10月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和4年11月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 30   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 30   | 0    |

令和4年12月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和5年1月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 31   | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 31   | 0    |

令和5年2月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 |     |     |     |      |      |
| 色    | 異常なし      |     |     |     |      |      |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     |      |      |

令和5年3月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 |     |     |     |      |      |
| 色    | 異常なし      |     |     |     |      |      |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     |      |      |

令和4年4月分～令和5年1月分

| 項目   | 評価        | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 | 超過回数 |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|------|
| 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 306  | 0    |
| 色    | 異常なし      |     |     |     | 306  | 0    |
| 濁り   | 異常なし      |     |     |     | 306  | 0    |