

配管工の資格要件について

本企業団における配管工の資格要件は下記のとおりです。

記

1 配管工の資格要件について

配管工は、対象管種毎に表 1の資格と実務経験年数の両方を有している者のみとします。

2 工事経歴の記入について

- ・受注した工事で接合する継手形式（GX 形、NS 形、HPP など）の工事経歴を 1 件以上記載してください。

工事経歴（他市町村の経歴でも可。）を経歴書に記入してください。

GX 形の場合（例） 平成○△年□×月 ○△□×地内配水管布設替工事（GX φ○△ L=□×m）

愛知中部水道企業団 配管工補助

HPP の場合（例） 平成○△年□×月 ○△□×地内配水管布設替工事（HPP φ○△ L=□×m）

愛知中部水道企業団 配管工

- ・工事経歴がない場合は、受注した工事の接合作業初日に管材メーカーなどの指導の下、接合作業を行い、その状況写真を工事打合せ簿に添付して速やかに提出してください。

3 配管工の人数について

1 つの工事に複数の配管工を届け出ても構いませんが、主に従事する配管工を定めてください。

表 1 配管工の資格要件

配管工は、**対象管種毎に次の資格と実務経験年数の両方を有している者のみ**とする。

対象管種	資格要件	
	必要な資格	実務経験年数
φ 450 mm以下のダクタイル鋳鉄管を布設する場合	『公益社団法人日本水道協会による配水管技能者登録証「耐震継手」を有する者』 または 『一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講証「耐震管φ450 以下」または「NS 形（φ450 以下）」を有する者』	対象管種 の配管、接合が2年以上
φ 500 mm以上のダクタイル鋳鉄管を布設する場合	『公益社団法人日本水道協会による配水管技能者登録証「大口径」を有する者』 または 『一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講証「耐震管φ500 以上」または「NS 形（φ500 以上）」を有する者』	
水道配水用ポリエチレン管を布設する場合	配水用ポリエチレンパイプシステム協会による施工講習受講証を有する者	
溶接鋼管を現場溶接する場合	J JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）による N-2P または同等以上の資格を有する者。 または JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）による TN-P の資格を有する者	
その他の管種を布設する場合	なし	水道管 の配管、接合が2年以上

※1 **配管工補助は、必要な資格と実務経験年数の両方を満たしていなくても従事できますが、接合作業を行う場合は、必ず配管工立ち合いの下で行うこと。**

また、従事させる場合の届出は、施工計画書を提出する工事では作業主任者一覧に記載することとし、施工計画書を提出しない場合は不要とする。

※2 工事経歴の記入について

◇**受注した工事で接合する継手形式（GX 形、NS 形、HPP など）の工事経歴を1件以上記載すること。**

工事経歴（他市町村の経歴でも可。）を経歴書に記入すること。

GX 形の場合（例） 平成○△年□×月 ○△□×地内配水管布設替工事（GX φ○△ L=□×m）

愛知中部水道企業団 配管工補助

HPP の場合（例） 平成○△年□×月 ○△□×地内配水管布設替工事（HPP φ○△ L=□×m）

愛知中部水道企業団 配管工

◇**工事経歴がない場合は、受注した工事の接合作業初日に管材メーカーなどの指導の下、接合作業を行い、その状況写真を工事打合せ簿に添付して速やかに提出すること。**

※3 配管工の人数について

1 つの工事に複数の配管工を届け出ても構いませんが、主に従事する配管工を定めること。

◇受講証等のサンプル

(1) ダクタイル鉄管

日本水道協会
配水管技能者登録証(有効期限 5 年)

配水管技能者登録証 第2002-22-00469号

氏 名 ○○ ○○
生年月日 昭和50年 7月 7日生

上記の者は、本会の下記種別の技能者名簿に登録したことを証明します。

種 別	取 得 日	備 考
一般継手	H14.05.16	
耐震継手	H14.05.16	
大口継		
合成管		

登録日 平成14年 5月16日
有効期限 平成19年 5月15日

社団法人 日本水道協会

見本 JAPAN WATER WORKS ASSOCIATION

日本ダクタイル鉄管協会
JDPA 継手接合研修会受講証

JDPA継手接合研修会受講証

氏 名 [REDACTED]
生年月日 [REDACTED]
受講証No. 10-D-0557

種 別	受講年月日	種 別	受講年月日
継手接合(継手)	H13.8.26		
継手接合(継手)	H22.7.8		
継手接合(継手)	H24.1.24		

JDPA 日本ダクタイル鉄管協会理事長

(2) 水道配水用ポリエチレン管

配水用ポリエチレンパイプシステム協会
水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証

水道配水用
ポリエチレン配管施工講習 POLITEC

受講証

水道配水用ポリエチレン配管に関する施工講習を受講されたことを証します。

受講証番号 00X999
生年月日 昭和30年5月12日

氏 名 ポリテク太郎

種 別	講 習 内 容	有 無
E F	E F継手類・E Fサドル	●
鉄 鉄	鉄鉄サドル付分水栓	●
メカ	継脱防止形継輪	●

発行日 平成**年**月**日 配水用ポリエチレンパイプシステム協会

※管材メーカーなどの受講証は認めない。