1. 基準項目

【給水栓水 － 三ヶ峯配水場系統(長久手地区)】				
検査項目	基準値	07.10.7	07.11.4	
気温	***℃	24.0	15.5	
水温	***℃	24.9	19.4	
一般細菌	100個/ml以下	0	0	
大腸菌	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
セレン及びその化合物	0.01mg/以下	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.23		
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01		
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満		
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満		
塩素酸	0.6mg/l以下	0.11		
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満		
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.015		
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満		
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.019		
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.009		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004		
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03		
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満		
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5		
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001未満		
塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	5.5	
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	18		
蒸発残留物	500mg/l以下	47		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
フェノール類	0.005mg/l以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	
味	異常でない	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	

2. 水質管理目標設定項目

【給水栓水 － 三ヶ峯配水場系統（長久手地区）】				
検査項目	目標値	07.10.7	07.11.4	
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002未満		
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P)	0.0002未満		
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002未満		
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満		
トルエン	0.4mg/l以下	0.02未満		
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/l以下			
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P)			
抱水クロラール	0.02mg/l以下(P)			
農薬類	1以下			
残留塩素	1mg/l以下	0.6	0.6	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100mg/l	18		
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満		
遊離炭酸	20mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001未満		
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.001未満		
臭気強度（TON）	3以下			
蒸発残留物	30～200mg/l	47		
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5程度	7.2	7.2	
腐食性（ランゲリア指数）	−1～0			
従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001未満		
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l以下(P)			

「（P）：暫定」