1. 基準項目

【浄水 － 福谷水源】				
検査項目	基準値	08.7.8	08.8.5	08.9.2
気温	***℃	26.9	28.0	30.5
水温	***℃	18.5	20.0	19.0
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.20	0.18	0.18
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l以下			0.000005未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9	10	10
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	2.9	2.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	16	15	21
蒸発残留物	500mg/l以下	120	120	140
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.5
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2. 水質管理目標設定項目

【浄水 － 福谷水源】				
検査項目	目標値	08.7.8	08.8.5	08.9.2
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	0.4mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下			0.008未満
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P)			0.001未満
抱水クロラール	0.02mg/l以下(P)			0.002未満
農薬類	1以下			0.01未満
残留塩素	1mg/l以下	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/l	16		21
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20mg/l以下			15
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下			
臭気強度(TON)	3以下			1.0未満
蒸発残留物	30～200mg/l	120	120	140
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	6.5	6.6	6.5
腐食性(ランゲリア指数)	−1～0			−2.4
従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満

「(P):暫定」

○農薬類

【浄水 － 福谷水源】

農薬番号	項　目	目標値（mg/L）	9 月
1	1, 3―ジクロロプロペン（D―D）	0.06	0.0005 未満
2	2, 2―DPA（ダラポン）	0.08	0.001 未満
3	2, 4―D（2, 4―PA）	0.02	0.0002 未満
4	EPN	0.004	0.00005 未満
5	MCPA	0.005	0.00005 未満
6	アシュラム	0.9	0.009 未満
7	アセフェート	0.006	0.00006 未満
8	アトラジン	0.01	0.0001 未満
9	アニロホス	0.003	0.00005 未満
10	アミトラズ	0.006	0.0003 未満
11	アラクロール	0.03	0.0003 未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005 未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00003 未満
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001 未満
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00002 未満
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009 未満
18	イミノクタジン	0.006	0.00006 未満
19	インダノファン	0.009	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008 未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002 未満
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	0.0003 未満
25	オリサストロビン	0.1	0.001 未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006 未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008 未満
28	カルタップ	0.05	0.0005 未満
29	カルバリル（NAC）	0.02	0.0002 未満
30	カルボフラン	0.0003	0.000003 未満
31	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005 未満
32	キャプタン	0.3	0.003 未満
33	クミルロン	0.03	0.0003 未満
34	グリホサート	2	0.02 未満
35	グルホシネート	0.02	0.0002 未満
36	クロメプロップ	0.02	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001 未満
38	クロルピリホス	0.003	0.00003 未満
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005 未満
40	シアナジン	0.001	0.00001 未満
41	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003 未満
42	ジウロン（DCMU）	0.02	0.0002 未満
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003 未満
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	0.00008 未満
45	ジクワット	0.01	0.0001 未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005 未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006 未満
50	シマジン（CAT）	0.003	0.00003 未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002 未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005 未満
53	シメトリン	0.03	0.0003 未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003 未満
55	ダイムロン	0.8	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.0001 未満
57	チアジニル	0.1	0.001 未満
58	チウラム	0.02	0.0002 未満
59	チオジカルブ	0.08	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	0.3	0.003 未満
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00002 未満
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002 未満
64	トリクロピル	0.006	0.00006 未満
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	0.0002 未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001 未満
67	トリフルラリン	0.06	0.0006 未満
68	ナプロパミド	0.03	0.0003 未満
69	パラコート	0.01	0.00005 未満
70	ピペロホス	0.0009	0.00005 未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004 未満
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005 未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002 未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005 未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005 未満
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001 未満
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	0.0003 未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005 未満
81	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006 未満
82	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007 未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001 未満
84	フサライド	0.1	0.001 未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003 未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002 未満
88	フルアジナム	0.03	0.0003 未満
89	プレチラクロール	0.05	0.0005 未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009 未満
91	プロチオホス	0.007	0.00007 未満
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005 未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005 未満
94	プロベナゾール	0.03	0.0003 未満
95	ブロモブチド	0.1	0.001 未満
96	ベノミル	0.02	0.0002 未満
97	ペンシクロン	0.1	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005 未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002 未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003 未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002 未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001 未満
104	ベンフレセート	0.07	0.0007 未満
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005 未満
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007 未満
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	0.0005 未満
108	メソミル	0.03	0.0003 未満
109	メタラキシル	0.2	0.002 未満
110	メチダチオン（DMTP）	0.004	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004 未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003 未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002 未満
114	メプロニル	0.1	0.001 未満
115	モリネート	0.005	0.00005 未満
		1以下（※）	0.01 未満

※それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の和が1以下