1. 基準項目

【給水栓水 － 御岳山低区配水場系統】				
検査項目	基準値	08.7.7	08.8.4	08.9.1
気温	***℃	23.5	25.5	30.5
水温	***℃	23.5	30.0	29.5
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/以下			0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.26
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.10
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.02
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下			0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下			0.000005未満
ベンゼン	0.01mg/l以下			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.09
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.016
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.004
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.021
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.013
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.04
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			5
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	6.1	5.8
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			25
蒸発残留物	500mg/l以下			79
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.8	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2. 水質管理目標設定項目

【給水栓水 － 御岳山低区配水場系統】				
検査項目	目標値	08.7.7	08.8.4	08.9.1
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下			0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P)			0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下			0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下			0.0004未満
トルエン	0.4mg/l以下			0.02未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下			
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P)			0.001
抱水クロラール	0.02mg/l以下(P)			0.006
農薬類	1以下			
残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.3	0.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/l			25
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満
遊離炭酸	20mg/l以下			2.6
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下			0.001未満
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下			0.001未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下			
臭気強度(TON)	3以下			1.0未満
蒸発残留物	30～200mg/l			79
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	−1～0			−1.9
従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下			0.001未満
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下			0.04

「(P):暫定」