# 1. 基準項目

| 【給水栓水 － 尼ヶ根配水場系統】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 08.7.7 | 08.8.4 | 08.9.1 |
| 気温 | ***℃ | 22.8 | 26.0 | 25.2 |
| 水温 | ***℃ | 22.5 | 28.0 | 28.5 |
| 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/以下 | 0.001未満 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.28 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | 0.000005未満 | | |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.08 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.017 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.007 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.019 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.013 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | | |
| ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.03 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.01未満 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 5 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.4 | 6.2 | 6.7 |
| カルシウム，マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 14 | | |
| 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 44 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | |
| ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | |
| フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

## 2. 水質管理目標設定項目

| 【給水栓水 － 尼ヶ根配水場系統】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 目標値 | 08.7.7 | 08.8.4 | 08.9.1 |
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | |
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/l以下(P) | 0.0002未満 | | |
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | 0.0004未満 | | |
| トルエン | 0.4mg/l以下 | 0.02未満 | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下(P) | 0.001 | | |
| 抱水クロラール | 0.02mg/l以下(P) | 0.003 | | |
| 農薬類 | 1以下 | 0.01未満 | | |
| 残留塩素 | 1mg/l以下 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10～100mg/l | 14 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 2.6 | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/l以下 | | | |
| 臭気強度(TON) | 3以下 | 1.0未満 | | |
| 蒸発残留物 | 30～200mg/l | 44 | | |
| 濁度 | 1度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| pH値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1～0 | −2.2 | | |
| 従属栄養細菌 | 2000個/ml以下(P) | 0 | 0 | 2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | 0.03 | | |

「(P):暫定」

## ○農薬類

【給水栓水 － 尼ヶ根配水場系統】

| 農薬番号 | 項　目 | 目標値 (mg/L) | 7 月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1，3―ジクロロプロペン（D―D） | 0.06 | 0.0005 未満 |
| 2 | 2，2―DPA（ダラポン） | 0.08 | 0.001 未満 |
| 3 | 2，4―D（2，4―PA） | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 4 | EPN | 0.004 | 0.00005 未満 |
| 5 | MCPA | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 6 | アシュラム | 0.9 | 0.009 未満 |
| 7 | アセフェート | 0.006 | 0.00006 未満 |
| 8 | アトラジン | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 9 | アニロホス | 0.003 | 0.00005 未満 |
| 10 | アミトラズ | 0.006 | 0.0003 未満 |
| 11 | アラクロール | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 12 | イソキサチオン | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 13 | イソフェンホス | 0.001 | 0.00003 未満 |
| 14 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 15 | イソプロチオラン（IPT） | 0.3 | 0.003 未満 |
| 16 | イプフェンカルバゾン | 0.002 | 0.00002 未満 |
| 17 | イプロベンホス（IBP） | 0.09 | 0.0009 未満 |
| 18 | イミノクタジン | 0.006 | 0.00006 未満 |
| 19 | インダノファン | 0.009 | 0.00009 未満 |
| 20 | エスプロカルブ | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 0.0008 未満 |
| 22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 23 | オキサジクロメホン | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 24 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 25 | オリサストロビン | 0.1 | 0.001 未満 |
| 26 | カズサホス | 0.0006 | 0.000006 未満 |
| 27 | カフェンストロール | 0.008 | 0.00008 未満 |
| 28 | カルタップ | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 29 | カルバリル（NAC） | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 30 | カルボフラン | 0.0003 | 0.000003 未満 |
| 31 | キノクラミン（ACN） | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 32 | キャプタン | 0.3 | 0.003 未満 |
| 33 | クミルロン | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 34 | グリホサート | 2 | 0.02 未満 |
| 35 | グルホシネート | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 36 | クロメプロップ | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 37 | クロルニトロフェン（CNP） | 0.0001 | 0.0001 未満 |
| 38 | クロルピリホス | 0.003 | 0.00003 未満 |
| 39 | クロロタロニル（TPN） | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 40 | シアナジン | 0.001 | 0.00001 未満 |
| 41 | シアノホス（CYAP） | 0.003 | 0.00003 未満 |
| 42 | ジウロン（DCMU） | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 43 | ジクロベニル（DBN） | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 44 | ジクロルボス（DDVP） | 0.008 | 0.00008 未満 |
| 45 | ジクワット | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 0.00004 未満 |
| 47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 48 | ジチオピル | 0.009 | 0.00009 未満 |
| 49 | シハロホップブチル | 0.006 | 0.00006 未満 |
| 50 | シマジン（CAT） | 0.003 | 0.00003 未満 |
| 51 | ジメタメトリン | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 52 | ジメトエート | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 53 | シメトリン | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 54 | ダイアジノン | 0.003 | 0.00003 未満 |
| 55 | ダイムロン | 0.8 | 0.008 未満 |
| 56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 57 | チアジニル | 0.1 | 0.001 未満 |
| 58 | チウラム | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 59 | チオジカルブ | 0.08 | 0.0008 未満 |
| 60 | チオファネートメチル | 0.3 | 0.003 未満 |

| 農薬番号 | 項　目 | 目標値 (mg/L) | 7 月 |
|---|---|---|---|
| 61 | チオベンカルブ | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 62 | テフリルトリオン | 0.002 | 0.00002 未満 |
| 63 | テルブカルブ（MBPMC） | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 64 | トリクロピル | 0.006 | 0.00006 未満 |
| 65 | トリクロルホン（DEP） | 0.005 | 0.0002 未満 |
| 66 | トリシクラゾール | 0.1 | 0.001 未満 |
| 67 | トリフルラリン | 0.06 | 0.0006 未満 |
| 68 | ナプロパミド | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 69 | パラコート | 0.01 | 0.00005 未満 |
| 70 | ピペロホス | 0.0009 | 0.00005 未満 |
| 71 | ピラクロニル | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 0.00004 未満 |
| 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 0.00005 未満 |
| 75 | ピリブチカルブ | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 76 | ピロキロン | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 77 | フィプロニル | 0.0005 | 0.000005 未満 |
| 78 | フェニトロチオン（MEP） | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 79 | フェノブカルブ（BPMC） | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 80 | フェリムゾン | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 81 | フェンチオン（MPP） | 0.006 | 0.00006 未満 |
| 82 | フェントエート（PAP） | 0.007 | 0.00007 未満 |
| 83 | フェントラザミド | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 84 | フサライド | 0.1 | 0.001 未満 |
| 85 | ブタクロール | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 86 | ブタミホス | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 87 | ブプロフェジン | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 88 | フルアジナム | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 89 | プレチラクロール | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 90 | プロシミドン | 0.09 | 0.0009 未満 |
| 91 | プロチオホス | 0.007 | 0.00007 未満 |
| 92 | プロピコナゾール | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 93 | プロピザミド | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 94 | プロベナゾール | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 95 | ブロモブチド | 0.1 | 0.001 未満 |
| 96 | ペノミル | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 97 | ペンシクロン | 0.1 | 0.001 未満 |
| 98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 0.0009 未満 |
| 99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 100 | ペンタゾン | 0.2 | 0.002 未満 |
| 101 | ペンディメタリン | 0.3 | 0.003 未満 |
| 102 | ベンフラカルブ | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 0.0001 未満 |
| 104 | ベンフレセート | 0.07 | 0.0007 未満 |
| 105 | ホスチアゼート | 0.005 | 0.00005 未満 |
| 106 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 0.007 未満 |
| 107 | メコプロップ（MCPP） | 0.05 | 0.0005 未満 |
| 108 | メソミル | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 109 | メタラキシル | 0.2 | 0.002 未満 |
| 110 | メチダチオン（DMTP） | 0.004 | 0.00004 未満 |
| 111 | メトミノストロビン | 0.04 | 0.0004 未満 |
| 112 | メトリブジン | 0.03 | 0.0003 未満 |
| 113 | メフェナセット | 0.02 | 0.0002 未満 |
| 114 | メプロニル | 0.1 | 0.001 未満 |
| 115 | モリネート | 0.005 | 0.00005 未満 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 検出目標値の和 | | 1以下（※） | 0.01 未満 |

※それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の和が1以下